

POWIAT WĄGROWIECKI

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88
NIP 7661963101 REGON 570799496

OR.272.8.2020

Wągrowiec, 09.12.2020 r.

**Wykonawcy
wszyscy**

TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w zakresie opisu podłogi sportowej pomiędzy projektem budowlanym (podłoga na legarach), a projektem wykonawczym (podłoga na piance i płycie) jako rozwiązanie podłogi sportowej należy przyjąć rozwiązanie o poniższych warstwach:

- a/. podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową
- b/. konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- c/. ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- d/. płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- e/. wykładzina sportowa rolowana o grubości 9 mm, w tym grubość wierzchniej warstwy min. 2 mm

Odpowiedź 1

TAK

Pytanie 2

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić Zamawiającemu:

- Deklaracje właściwości użytkowych
- Kartę Techniczną
- Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną
- Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CfIS1

Odpowiedź 2

TAK, Zamawiający będzie wymagał stosowne deklaracje, kartę techniczną, świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną, Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CfIS1 na etapie budowy.

Pytanie 3

Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych m.in. lepszej amortyzacji i ochrony stawów będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o grubości minimum 9 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości minimum 2 mm?

Odpowiedź 3

TAK

Pytanie 4

Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB- najwyższy poziom rozgrywek?
- Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

Posiadanie certyfikatów międzynarodowych związków sportowych daje Inwestorowi pewność, że produkt jest wysokiej klasy i zapewni wieloletnie użytkowanie. Celem Zamawiającego winno być wyrównywanie szans i zapewnienie sportowej edukacji młodzieży na wysokim poziomie, jak również zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o najwyższych walorach technicznych i użytkowych.

Odpowiedź 4

TAK, Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów na etapie budowy.

Pytanie 5

Czy cały system podłogi musi pochodzić od jej producenta, na który to producent posiada badania zgodne z wymaganą normą PN EN 14 904 dokonane w jednostce notyfikowanej ?

Odpowiedź 5

TAK, Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów na etapie budowy.

Pytanie 6

Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni.

Powyższe spowodowane jest obecną sytuacją na rynku wywołaną koronawirusem i wydłużonym terminem otrzymywania ofert od podwykonawców w związku z tym oraz terminem składania ofert w okresie urlopowo-świątecznym.

Odpowiedź 6

Zamawiający pozostawia bez zmian termin składania ofert.

Pytanie 7

W dokumentacji w " Projekcie wykonawczym" opisana jest podłoga w systemie lumaflex :

2. Opis systemu

Systemowa podłoga sportowa składa się z następujących elementów:

- warstwy izolacyjnej: folia polietylen 200μ
 - warstwy elastycznej: pianka PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)
 - zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozonej grubości 18mm w celu zwiększenia amortyzacji uderzeń (płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB.
 - wykładzina o grubości 3,2mm
- § grubość całkowita systemu 36,2mm

Natomiast na rysunkach i przekrojach widnieje układ podłogi z wykładziną PCV 7 mm . W związku z rozbieżnościami proszę o określenie, którą z podłóg należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 7

Jak odpowiedź 1.

STAROSTA
Tomasz Kranc
Tomasz Kranc

Wągrowiec, 09.12.2020 r.

OR.272.8.2020

**Wykonawcy
wszyscy**

TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w zakresie opisu podłogi sportowej pomiędzy projektem budowlanym (podłoga na legarach), a projektem wykonawczym (podłoga na pianie i płycie) jako rozwiązanie podłogi sportowej należy przyjąć rozwiązanie o poniższych warstwach:

- a/. podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową
- b/. konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- c/. ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- d/. płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- e/. wykładzina sportowa rolowana o grubości. 9 mm, w tym grubość wierzchniej warstwy min. 2 mm

Odpowiedź 1

TAK

Pytanie 2

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić Zamawiającemu:

- Deklaracje właściwości użytkowych
- Kartę Techniczną
- Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną
- Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CfIS1

Odpowiedź 2

TAK, Zamawiający będzie wymagał stosowne deklaracje, kartę techniczną, świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną, Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CfIS1 na etapie budowy.

Pytanie 3

Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych m.in. lepszej amortyzacji i ochrony stawów będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o grubości minimum 9 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości minimum 2 mm?

Odpowiedź 3

TAK

Pytanie 4

Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB- najwyższy poziom rozgrywek?
- Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

Posiadanie certyfikatów międzynarodowych związków sportowych daje Inwestorowi pewność, że produkt jest wysokiej klasy i zapewni wieloletnie użytkowanie. Celem Zamawiającego winno być wyrównywanie szans i zapewnienie sportowej edukacji młodzieży na wysokim poziomie, jak również zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o najwyższych walorach technicznych i użytkowych.

Odpowiedź 4

TAK, Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów na etapie budowy.

Pytanie 5

Czy cały system podłogi musi pochodzić od jej producenta, na który to producent posiada badania zgodne z wymaganą normą PN EN 14 904 dokonane w jednostce notyfikowanej ?

Odpowiedź 5

TAK, Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów na etapie budowy.

Pytanie 6

Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni.

Powyższe spowodowane jest obecną sytuacją na rynku wywołaną koronawirusem i wydłużonym terminem otrzymywania ofert od podwykonawców w związku z tym oraz terminem składania ofert w okresie urlopowo-świątecznym.

Odpowiedź 6

Zamawiający pozostawia bez zmian termin składania ofert.

Pytanie 7

W dokumentacji w " Projekcie wykonawczym" opisana jest podłoga w systemie lumaflex :

2. Opis systemu

Systemowa podłoga sportowa składa się z następujących elementów:

- warstwy izolacyjnej: folia polietylen 200μ
 - warstwy elastycznej: pianka PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)
 - zatraskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozonej grubości 18mm w celu zwiększenia amortyzacji uderzeń (płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB.
 - wykładzina o grubości 3,2mm
- § grubość całkowita systemu 36,2mm

Natomiast na rysunkach i przekrojach widnieje układ podłogi z wykładziną PCV 7 mm . W związku z rozbieżnościami proszę o określenie, którą z podłóg należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 7

Jak odpowiedź 1.