

Wągrowiec, 14.01.2020 r.

SOSW-2220/1/2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu”.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Część nr 1: Wymiana pokrycia dachowego budynku wraz z jego ociepleniem.

Pytanie 1:

W projekcie budowlanym w punkcie 3.5 jest zapis, że nowe pokrycie dachowe dachu stromego należy wykonać z dachówki ceramicznej Esówki Sinus w kolorze wiktoriańskiej czerwieni. Proszę o informację, czy pokrycie dachu można wykonać z dachówki zakładkowej innego producenta, o innym kształcie i kolorze np. naturalnej czerwieni?

Odpowiedź.

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Część nr 2: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 1:

Jaki jest pełny zakres tego zadania. Czy to zadanie dotyczy tylko wymiany stolarki okiennej,

Odpowiedź.

Zgodnie z pkt. 3.1 opracowania, przedmiarem i specyfikacją.

Pytanie 2:

Jaki dokument jednocześnie określa ilość okien / m² okien / - przedmiar, specyfikacja techniczna czy inne. Przedmiar oraz projekt budowlany mówi o różnych rodzajach okien.

Odpowiedź.

Projekt budowlany (ilość i wymiar zweryfikować na budowie).

Pytanie 3:

Jaka konstrukcja - jednoramowe, skrzynkowe czy inne – jakie parametry okna – U, Rw ,

- Jeżeli okna jednoramowe - to jaki profil 68 mm, 88 mm czy inne – jakie parametry – U, Rw, Odpowiedź. Parametry zgodnie ze warunkami technicznymi dla każdego okna profil dowolny U_{max} 1,1 dla całego okna.
- Jeżeli skrzynkowe – to jaki profil – skrzynkowe, ościeżnicowe, półskrzynkowe,

Odpowiedź. Okna jednoramowe.

Pytanie 4:

Jakie szklenie – jakie parametry – U, Rw, Lt, g,

- Jaki pakiet szybowy – standard czy inny np. antywłamaniowy,

Odpowiedź.

Parametry zgodnie ze warunkami technicznymi dla każdego okna profil dowolny Umax 1,1 dla całego okna.

Pytanie 5:

Jaki materiał – sosna mikrowczepy, meranti, dąb czy inny,

Odpowiedź.

Dowolny zgodny z przepisami odrębnymi dla okien w budynkach użyteczności publicznej.

Pytanie 6:

Jakie wyposażenie,

- Jakie szprosy / jeżeli są /,
- Jakie klamki,

Odpowiedź.

Szprosy np. naklejane zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.
Klamki standardowe białe.

Pytanie 7:

Powłoki – jaki kolor, czy może malowanie dwukolorowe,

Odpowiedź.

Powłoki chroniące przed negatywnym wpływem promieni UV, deszczu, ciepła czy zimna. Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim stolarka biała.

Pytanie 8:

Okucia – standard obwiedniowe, zabytkowe, kryte, Hau – Tau czy inne np. antywłamaniowe,

Odpowiedź.

Standardowe.

Pytanie 9:

Czy okna posiadają ozdoby – np. listwa ślemieniowa, listwa przymykowa,

Odpowiedź.

Zgodnie z oknem O-6. Listwy bez specjalnych zdobień - zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

Pytanie 10:

Jakie parapety zewnętrzne – jeżeli są,

Odpowiedź.

Należy zamontować parapety umożliwiające docieplenie ścian o grubości 15 cm. Parapety należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (str.11-12)

Pytanie 11:

Jakie parapety wewnętrzne – jeżeli są,

Odpowiedź.

Drewniane.

Pytanie 12:

Jaki montaż – standard czy inny np. ciepły montaż,

Odpowiedź.

Montaż zgodny ze sztuką budowlaną i przepisami odrębnymi bez dodatkowych specjalnych wymogów.

Pytanie 13:

Czy jest wymóg wykonania okna wzorcowego,

Odpowiedź.

Nie.

Pytanie 14:

Czy jest obowiązek dokonania uzgodnień z Urzędem Konserwatora Zabytków

Odpowiedź.

Nie

Pytanie 15:

Proszę o informację, czy nowe okna mają zostać wykonane jako jednoramowe czy skrzynkowe? W dokumentacji pojawiają się rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź.

Jednoramowe.

Pytanie 16:

Jaki rodzaj szprosów ma zostać zastosowany w oknach typu O-6?

Odpowiedź.

Mogą być naklejane.

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wągrowcu

mgr Ewa Kemnitz